
4. SZ. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

Az eljárás belső iktatószáma:	DEK-405/2016.
Eljárás megindításának napja:	2016. 09. 06.
Eljárás tárgya:	DEK-405/2016.: Vállalkozási szerződés a Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma kollégiumi épületének épületenergetikai fejlesztésére a KEHOP-5.2.10 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan (kollégium épület hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje és fűtőkorszerűsítése, valamint napelemes rendszer kialakítása).
Eljárás típusa:	nemzeti értékhatárt elérő eljárás a Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljáráshoz, a nyílt eljárás szabályai szerint
Kapják:	ajánlattételre felkért gazdasági szereplők
Készült:	2016. 09. 19.

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Debreceni Egyetem **DEK-405/2016.: Vállalkozási szerződés a Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma kollégiumi épületének épületenergetikai fejlesztésére a KEHOP-5.2.10 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan (kollégium épület hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje és fűtőkorszerűsítése, valamint napelemes rendszer kialakítása)** tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban Ajánlatkérőhöz kiegészítő tájékoztatás érkezett.

A kiegészítő tájékoztatás kérésekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja meg:

Kiegészítő tájékoztatás

K.29.:

Kérdésünk az lenne, hogy rendelkezésre állnak-e külső közmű térképek? Ugyanis ha a geotermikus kutak fúrásainak helyei érintenek külső közműveket (pl: gáz, víz, elektromos kábel, hírközlési kábel, légvezeték nyomvonala), akkor szükség van ezen közművek kiváltására/átépítésére, ami jelentősen növelné a beruházás költségét. Valamint további tervezést és költségvetés módosítást is eredményez. Kérjük a külső közművekről meglévő tervek megküldését.

V.29.:

Ajánlatkérő nem rendelkezik a területről közműtérképpel, de a rendelkezésre álló információink alapján a fúrási helyek nem érintenek közműveket.

K.30.:

A Tetőtérben beépítendő 44 db velux nyílászáró Típusa (GZL), vagy a 3 rétegű üvegezés szükséges (a GZL típusnak nincs 3 rétegű üvegezése). Milyen „U” értéknek kel megfelelnie a tetőablaknak?

V.30.:

A külső nyílászárók „U” értékének a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet 5. mellékletében foglaltaknak kell megfelelni.

K.31.:

A kivitelezés során felül kell vizsgálni a tűzvédelmi rendszert. Kérünk tűzvédelmi műszaki leírást.

V.31.:

Az épület egy tűzszakasz, hő és füstelvezető rendszer nincs kiépítve, a munka nem építési engedély köteles, ezért tűzvédelmi szakvélemény vagy tervfejezet nem készült.

K.32.:

A tervezett kivitelezés alatt az épület funkcionálisan működik-e.

V.32.:

Az épület funkcionálisan működni fog, a kiürítését szakaszosan, a kivitelező által készített ütemtervnek megfelelően fogja ajánlattevő biztosítani.

K.33.:

A homlokzati állványhoz nincs átjáró védő tető váz.

V.33.:

A költségvetésben, a zsaluzás és állványozás 1. tételében minden a homlokzati állványozáshoz kapcsolódó munka költségét kérjük szerepeltetni.

K.34.:

A 3. sz. módosítás és kiegészítő tájékoztatás kapcsán a letöltött dokumentumok között elektromos költségvetés 1 db található. Az eredeti kiírásban Automatika és Erősáramú költségvetési kiírás is szerepel. Kérdésünk, hogy ezeket is be kell csatolni a pályázathoz, azaz változatlanul kell kalkulálni ezekkel a költségvetésekkel is?

V.34.:

Igen, az automatika (1. sz. módosítás – 2016.09.07.) és erősáramú költségvetésben (eredetileg kiadott költségvetés – 2016.09.06.) szereplő munkák is az elvégzendő feladat részét képezik, azokat is be kell csatolni az ajánlathoz.

K.35.:

Az építész költségvetésben a Zsaluzás és állványozás munkanemben, az 1-es sorszámu „Homlokzati állvány állítása...” tétel esetében az anyagár 0.-Ft költséggel szerepel. Kérdésünk, hogy ennél a tételnél anyagárat adhatunk-e meg, az adott cella módosításával vagy az anyagárat a díj költségbe helyezzük-e át?

V.35.:

Igen, adhatnak meg anyagárat a cella módosításával.

K.36.:

A Módosított Műszaki Dokumentáció részeként kiadott építész költségvetés Bádogozás munkanemben, a 12-es sorszámú „Villámhárító le és felszerelése” új tételnél a képletezés hiányzik az anyag összesen és a díj összesen cellákban. Kérjük megerősíteni, hogy a kiadott költségvetésben a képletezés javítható!

V.36.:

Igen, a képletezés javítható.

Kérjük a fentiek szíves figyelembe vételét.

Debreceni Egyetem
Kancellária
Jogi Igazgatóság
Közbeszerzési Osztály